Марганец, мг/л	0,1	1,0
Молибден, мг/л	0,25	0,5
Ртуть, мг/л	0,0005	0,0025
Свинец, мг/л	0,03	0,3
Селен, мг/л	0,01	0,1
Стронций, мг/л	7,0	35,0
Фториды	1,5	4,5
Хром общий, мг/л	0,05	0,25
Цианиды, мг/л	0,035	0,35
Радиационные показатели		
Общая альфа - активность, Бк/кг	0,2	в соответствии с п. 9,10 критериев
Общая бета - активность, Бк/кг	1,0	в соответствии с п. 9,10 критериев
Радон (Rn), Бк/кг		в соответствии с п. 9,10 критериев
Микробиологические и бактериологические показатели		
Общее микробное число, КОЕ/мл	50	300
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см3	Отсутствие
Энтерококки	КОЕ/100 см3	Отсутствие
Общие колиморфные бактерии, число бактерий в 100 мл	Отсутствие	Присутствие в повторной пробе

7. Календарный график отбора проб воды

Вид показателей	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			ГОД
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
В местах водозаборных скважин													
Микробиологические			2			2			2			2	8
Органолептические			2			2			2			2	8
Обобщённые			2			2			2			2	8
Неорганические и органические						2							2
Радиологические											2		2
Перед поступлением в распределительную сеть													
Микробиологические	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Органолептические	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Обобщённые			2			2			2			2	8
Неорганические и органические						2							2
Радиологические											2		2
В распределительной сети													
Микробиологические	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Органолептические	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
После ремонта и чрезвычайных ситуаций	**Обязательные контрольные пробы**												